

Bijlage brandveiligheidsvoorwaarden behorende bij archiefnr: 18 BAR 1

Adres: BARENDRECHT, bijdorp-oost 2

Adviesdatum: 17-1-2018

- 1 Voor inlichtingen over dit advies kunt u zich wenden tot **5.1.2e** telefoonnummer 088 **5.1.2e**
- 2 Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting. (bouwbesluit artikel 6.3)
- 3 Het ontruimingsplan dient gewijzigd te worden (bouwbesluit artikel 6.23 lid 6)
- 4 Een ruimte waardoor een verkeersroute voert dient te worden voorzien van een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan de NEN 6088 en aan de zichtbaarheidseisen van NEN-EN 1838. (bouwbesluit artikel 6.24 lid 1)

Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats. (bouwbesluit artikel 6.24, lid 3)
- 5 Overeenkomstig paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit 2012 dient een (gewijzigde) gebruiksmelding te worden ingediend. Deze (gewijzigde) gebruiksmelding dient ingediend te worden bij de gemeente Barendrecht . Hiertoe moet gebruik gemaakt worden van het "aanvraagformulier" welke te downloaden is op www.omgevingsloket.nl

