



Postadres  
Postbus 9154  
3007 AD  
Rotterdam

Bezoekadres  
Afdeling Risicobeheersing  
Brandpreventie team Rijnmond Zuid  
Van Hogendorpstraat 50  
3213 WD SPIJKENISSE  
Telefoon 06 - 5.1.2e  
E-Mail 5.1.2e@vr-rr.nl  
Uw kenmerk B170307000  
Ons kenmerk 18BAR1  
Betreft Bijdorp-Oost 2, Barendrecht  
Datum 17 januari 2018  
Behandeld door 5.1.2e

Gemeente Barendrecht  
T.a.v. 5.1.2e  
Domein Veiligheid  
Postbus 271  
2980 AG Ridderkerk

Geachte 5.1.2e

In antwoord op uw verzoek inzake toetsing interne verbouwing aan Bijdorp-Oost 2 te Barendrecht ontvangt u bijgaand de concept brandpreventieve voorwaarden (zie bijlage). Eventuele opmerkingen zijn (voor zover mogelijk) in rood op de tekening(en) verwerkt.

Het bouwplan is getoetst op niveau verbouw aan de volgende afdelingen van het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit:

| Afdeling | toetsing | Afdeling | toetsing | Afdeling | toetsing | Afdeling | toetsing | Afdeling | toetsing |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.2      | +        | 2.10     | +        | 2.14     | -        | 6.6      | !        | 7.1      | -        |
| 2.7      | +        | 2.11     | +        | 2.16     | -        | 6.7      | +        | 7.2      | +        |
| 2.8      | +        | 2.12     | +        | 6.1      | !        | 6.8      | -        | RBB H2   | -        |
| 2.9      | +        | 2.13     | -        | 6.5      | +        | 6.9      | -        |          |          |

+ voldoet aan eisen, ! voldoet mits maatregelen, x voldoet niet aan eisen, - betreffend onderdeel is niet getoetst, ? betreffend onderdeel kon niet worden getoetst wegens onvoldoende gegevens

De toets heeft plaats gevonden op de volgende documenten:

- Plattegrond bestaand, bijlage 1 d.d. 01-10-2017;
- Plattegrond nieuw, bijlage 2 d.d. 27-11-2017.

Opmerkingen:

- Noodverlichting ontbreekt;
- In horecaruimte (begane grond) en feestzaal (1<sup>e</sup> verdieping) dient extra vluchtrouteaanduiding geplaatst te worden, zodat deze t.a.t. waarneembaar is;
- Indien (gewijzigde) melding brandveilig gebruik.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot bovengenoemde functionaris.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e