

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]
Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]
From: 5.1.2e [redacted]
Sent: Thur 2/29/2024 11:10:11 AM
Subject: RE: Bijldorp West 13, Barendrecht
Received: Thur 2/29/2024 11:10:11 AM

5.1.2h [redacted]

Goedemorgen 5.1.2e [redacted]

AMZO is een jeugdzorginstelling sinds enkele jaren gevestigd op bovengenoemd adres.

Op de ingediende tekeningen bij de omgevingsvergunning brandveilig gebruik zijn o.a. 2 klaslokalen getekend. Aldus kunnen hier vele kinderen tegelijk aanwezig zijn en is voor dit adres voor 80 personen een gebruiksvergunning verleend.

Wij vragen ons af of we ons gemeentebestuur kunnen aangeven dat er geen problemen zijn met de aanwezigheid van deze kwetsbare doelgroep op een afstand van 35 meter tussen het gebouw en de ondergrondse hogedrukgasleidingen. Zie bijlage.

In bijgevoegde bijlage lees ik: "Als dit een gebouw was met deze doelgroep zou dit lastiger worden".

Graag zie ik per brief van de Veiligheidsregio een zorgvuldig advies tegemoet, die wij aan het College van burgemeester en wethouders ter besluitvorming kunnen meegeven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e [redacted]

5.1.2e [redacted]



GEMEENTE BARENDRECHT

Gemeente Barendrecht | Bezoekadres | Binnenhof 1 | 2991 AA Barendrecht

Kwaliteit Leefomgeving | Leefomgeving

Tel: +31180 5.1.2e [redacted] | E-mail: 5.1.2e [redacted]@barendrecht.nl

Van: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@vr-rr.nl>

Verzonden: donderdag 29 februari 2024 10:31

Aan: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@barendrecht.nl>

Onderwerp: FW: Bijldorp West 13, Barendrecht

Mvg,

5.1.2e [redacted]

M: 06 – 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@vr-rr.nl | www.vr-rr.nl | 5.1.2e [redacted]

Van: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@vr-rr.nl>

Verzonden: woensdag 14 februari 2024 12:07

Aan: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@vr-rr.nl>

Onderwerp: RE: Bijldorp West 13, Barendrecht

Hoi,

Ik ben benieuwd wat ze er over gaan zeggen.

We hebben niet echt advies meer, we raden aan afstand te nemen of bouwkundige maatregelen maar dat kan in dit geval niet meer.

We zouden mee kunnen denken over handelsperspectieven ten tijde van een evenement.

Verder moet de BHV organisatie op de hoogte zijn van het risico.

Jij ook erg bedankt en werkse nog!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e [redacted]

5.1.2e [redacted]

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | Directie Risico- & Crisisbeheersing | Afdeling Veilige Leefomgeving |

T: 06 – 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@vr-rr.nl | vr-rr.nl | Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam | World Port Center (WPC), Wilhelminakade 947, Rotterdam (bij bezoek WPC is legitimeren verplicht). Parkeren (tegen betaling) in [Q-park De Rotterdam](#).

5.1.2e [redacted]



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond



Van: 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@vr-rr.nl>

Verzonden: woensdag 14 februari 2024 12:00

213233 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@vr-rr.nl>

0033

Onderwerp: RE: Bijdorp West 13, Barendrecht

Hoi 5.1.2e

V.w.b. het bouwwerk denk ik niet dat er ooit advies is aangevraagd. In elk geval niet wat ik terug heb kunnen vinden. In mijn eigen gegevens niet, maar ook niet in Corsa-archief of Mozard. Het lijkt erop dat er een functiewijziging heeft plaats gevonden zonder dit te melden bij de gemeente en/of VRR (van kantoor naar onderwijs).

Ik ga mijn contactpersoon binnen de gemeente informeren over jouw mail/advies.

Is er nu nog iets wat er vanuit VLO geadviseerd kan worden voor het bestaande gebruik?

Mvg,

5.1.2e

M: 06 – 5.1.2e 5.1.2e @vr-rr.nl | www.vr-rr.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@vr-rr.nl>

Verzonden: woensdag 14 februari 2024 11:42

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@vr-rr.nl>

Onderwerp: RE: Bijdorp West 13, Barendrecht

Hoi 5.1.2e

Op de speelvoorziening heb ik advies gegeven (zie bijlage). Hier ging het om niet binnen de 15 meter bouwen, de BHV instrueren, en een extra uitgang creëren.

Voor de locatie ben ik wel benieuwd of wij ooit om advies zijn gevraagd, is dat iets wat de gemeente kan inzien?

Conform het omgevingsveiligheidsbeleid is zo'n kwetsbare doelgroep op deze afstand van een risicobron namelijk niet wenselijk.

Alvast bedankt en een fijne dag,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Beleidsmedewerker | Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | Directie Risico- & Crisisbeheersing | Afdeling Veilige Leefomgeving |

T: 06 – 5.1.2e 5.1.2e @vr-rr.nl | vr-rr.nl | Postbus 9154, 3007 AD Rotterdam | World Port Center (WPC), Wilhelminakade 947, Rotterdam (bij bezoek WPC is legitimeren verplicht). Parkeren (tegen betaling) in Q-park De Rotterdam.

5.1.2e



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond



Van: 5.1.2e <5.1.2e@vr-rr.nl>

Verzonden: woensdag 14 februari 2024 09:36

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@vr-rr.nl>

Onderwerp: RE: Bijdorp West 13, Barendrecht

Hoi 5.1.2e

Ik krijg zojuist 2 specifieke vragen vanuit de gemeente. Zie hieronder:

Het betreft dus aan Externe veiligheid 2 vragen mijnerzijds:

1- Kan de afstand van 15 meter uit de dichtstbij zijnde ondergrondse leiding tot de speelvoorziening worden gehanteerd?

2- Wat is het advies omtrent een dergelijke kwetsbare doelgroep in een gebouw met 80 personen op een afstand van 35 meter van de ondergrondse hogedrukleiding?

En wederom 2 documenten voor de beeldvorming.

Mvg,

5.1.2e

M: 06 – 5.1.2e 5.1.2e @vr-rr.nl | www.vr-rr.nl | 5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 14 februari 2024 09:17

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@vr-rr.nl>

Onderwerp: Bijdorp West 13, Barendrecht

Goedemorgen 5.1.2e

Afgelopen week ben ik benaderd door de gemeente Barendrecht. Het gaat om de volgende casus.

Op de locatie Bijdorp West 13 in Barendrecht wordt sinds 2022 dagverblijf verschaft aan kinderen jonger dan 12 jaar. De instelling heet AMZO en zij hebben aangegeven dat op betreffende locatie onderwijs gegeven wordt en er maximaal 80 personen tegelijkertijd aanwezig zijn verdeeld over 3 bouwlagen.

Nu blijken er op circa 15 meter afstand 2 buisleidingen te liggen.

In de bijlagen de plattegronden, een luchtfoto en een screenshot vanuit kaartviewer met daarop de buisleidingen om een goede beeldvorming te krijgen.

Welke advies zouden jullie geven vanuit VLO in deze situatie?

213233ndelijke groet,



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond



----- DISCLAIMER VEILIGHEIDSGEGEBEN ROTTERDAM RIJNMOND -----

Op dit email-bericht is de disclaimer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van toepassing zoals weergegeven op het internet: <https://vr-rr.nl/algemeen/proclaimer/> Please refer to our disclaimer, shown on previous line.